


BURMISTRZ BARLINEKA  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek

RGN.X.0003.2.2019

18.02.2019  
Kowalewska RA  
- do urzędu  


Npł. 15.02.2019r. Pm

RO. III. 0003. 5. 22. 2019

Barlinek, 14.02.2019 r.

**Przedsiębiorstwo  
Wodociągowo-Kanalizacyjne  
PŁONIA  
ul. Fabryczna 5  
74-320 Barlinek**

Dotyczy: pisma RO.III.0003.5.22.2019 Rady Miejskiej w Barlinku.

W związku z wnioskiem zgłoszonym na V sesji Rady Miejskiej w Barlinku 31.01.2019 r. przez radną Alicję Kowalewską w sprawie przeprowadzenia przeglądu studzienek systemu odprowadzania wody deszczowej z ulic: Stodolna, 31 Stycznia, Długa i Niepodległości, proszę o przedłożenie informacji dotyczących ww. sprawy w terminie **do 19 lutego 2019 r.**

Załącznik:


1. Kopia wniosku z V sesji Rady Miejskiej w Barlinku z 05.02.2019 r.

Otrzymują:

1. Biuro Rady wm. Mariusz Maciejewski Przewodniczący Rady Miejskiej.  
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Alicja Kowalewska radna Rady Miejskiej,

BURMISTRZ  
  
Dariusz Zieliński

upr. 22.02.2019



RGN.X.0003.2.2019

22.02.2019

Barlinek, 21.02.2019 r.

a/d




RO. III. 0003. 5. 22. 2019

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Barlinku  
Pan Mariusz Maciejewski**

Dotyczy: pisma RO.III.0003.5.22.2019 Rady Miejskiej w Barlinku.

Przesyłam odpowiedź Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Spółka z o.o. na wniosek zgłoszony na V sesji Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 31 stycznia 2019 r. przez radną Alicję Kowalewską w sprawie przeprowadzenia przeglądu studzienek systemu odprowadzania wody deszczowej z ulic: Stodolna, 31 Stycznia, Długa i Niepodległości.



Otrzymują:


1. Adresat
2. Alicja Kowalewska radna Rady Miejskiej,
3. Aa.

# PŁONIA

upr. 20.02.2019r.  
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o.  
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek  
tel./fax.: 95 746 2100; e-mail: [biuro@pwkplonia.pl](mailto:biuro@pwkplonia.pl)  
KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,  
konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001  
pogotowie wod.-kan. tel.: 95 747 9197  
Kapitał zakładowy: 31.179.000,00 PLN

L.dz. 776 AK/2019

Barlinek, dnia 19.02.2019 r.



GMINA BARLINEK  
Ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek

RO. III. 0003. 5. 12. 2019

20.02.2019  
Komisje RIT  
- do wiadomości

2M  
dk

**Dotyczy:** pisma nr RGN.X.0003.2.2019 z dnia 14.02.2019r.

W odpowiedzi na w/w pismo PWK „PŁONIA” Spółka z o.o. w Barlinku informuje, że w dniu 18.02.2019r. zostało przeprowadzone czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Stodolnej. Wyczyszczono 11 szt. krat burzowych wraz z przykanalikami i 11 szt. studni z odstożnikami na piasek. Dokonano również przeglądu ok. 300 mb kanału burzowego fi 600.

Informujemy również, że w ul. Długiej nie ma kanalizacji deszczowej, a obsługa krat burzowych w ulicach 31 Stycznia i Niepodległości należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich jako właściciela drogi.

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Ryszard Kuroch

**Otrzymują:**

1. Adresat.
- ✓ 2. Biuro Rady w.m. Mariusz Maciejewski Przewodniczący Rady Miejskiej.
3. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Alicja Kowalewska radna Rady Miejskiej,