

20.11.0003.5.146.2021

13.09.2021

wpł. 09.09.2021

RGPI.IX.7021.2.2.2021

Konw. RT  
- do wiadomości

Barlinek, 08.09.2021 r.

493

210967047  
GMINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
NIP 597-164-84-91



20.11.0003.5.146.2021

**ENEA Operator sp. z o.o**

**ul. Strzeszyńska 58**

**60-479 Poznań**

Przekazuję wniosek radnego Grzegorza Zielińskiego zgłoszony na XLII sesji Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 26.08.2021 r. „W związku z częstymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, tym samym brakiem w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, w imieniu mieszkańców miejscowości; Płonno, Krzynka, Prądnio, Moczydło i Okno, wnioskuję o wystąpienie do operatora ENEA w celu wyjaśnienia i skutecznego rozwiązania zaistniałej sytuacji.”

Proszę o wyjaśnienie powyższych sytuacji opisanych we wniosku oraz informację zwrotną w zakresie podjętych bądź planowanych kroków w celu rozwiązania problemu.

BURMISTRZ



Dariusz Zieliński

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

Do wiadomości

1. RM w/m.

RGPI.IX.7021.2.2.2021

21.10.2021  
Kryc R.1  
- do w. Zielinski  
M

lpi. 18.10.2021

Barlinek, 14.10.2021 r.

20.11.0003.5.146.2021

**BURMISTRZ BARLINKA**  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek

**Pan**

**Grzegorz Zieliński**

**Radny Rady Miejskiej w Barlinku**

W związku z otrzymaniem odpowiedzi od ENEA Operator Sp. z.o.o na wniosek RO.III.0003.5.146.2021 z dnia 30.08.2021 r. zgłoszony na sesji Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 26.08.2021 r., dołączam do pisma odpowiedź ENEA Operator Sp. z.o.o.

**BURMISTRZ**  
  
**Dariusz Zieliński**

Załącznik:

1. Odpowiedź od ENEA Operator Sp. z.o.o

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. A/a.

Do wiadomości:

1. RM w/m.

14.10.2021  
1172 R-1  
do urzędu  
kpi. 12.10.2021

LGPI + (2M) JN

Dębno, 06.10.2021 r.

RD2/ZM/MU/AK/2021  
URZĄD MIEJSKI W BARLINEKU  
WPEŁNYŁO DNIA  
11. 10. 2021  
L.dz. 16142 zał.  
Podpis

**GMINA BARLINEK**  
**Ul. Niepodległości 20**  
**74-320 Barlinek**

Dotyczy: przerw w dostawie energii elektrycznej

W odpowiedzi na Państwa pismo z prośbą o wyjaśnienie przyczyn występowania częstych przerw w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach: Płonno, Krzynka, Prądno, Moczydło, Okno, Enea Operator Sp. z o.o. informuje, iż linia napowietrzna średniego napięcia nr L-215, zasilająca ww. obszar usytuowana jest w bardzo trudnym, gęsto zalesionym i bagnistym terenie. W sytuacji występowania ekstremalnych warunków pogodowych skutkuje to częstym uszkodzeniem infrastruktury energetycznej (zerwanie przewodów, uszkodzeniem słupów), a następnie trudnościami w jej szybkiej naprawie.

Celem zminimalizowania problemu, Enea Operator Sp. z o.o. nawiązała współpracę z Nadleśnictwem Barlinek. W drugiej połowie października 2021 r. dokonana zostanie wycinka drzew i gałęzi w pasie technicznym, wzdłuż linii zasilającej wspomniane wyżej miejscowości.

Informujemy ponadto, iż wdrażany zostaje program kablowania linii napowietrznych średniego napięcia w miejscach silnie zalesionych. Jako jedna z pierwszych do etapu projektowania wskazana została linia napowietrzna SN nr L-215. Po otrzymaniu dokumentacji projektowych Enea Operator Sp. z o.o. przystąpi do jej przebudowy (skablowania).

Z poważaniem

ENEa Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Dębno  
Dyrektor

Mariusz Łukowski

Do wiadomości:

- a/a
- PE Barlinek

Centrala

ENEa Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl